

## CLASSIFICATION EN MATIERE DE RESISTANCE AU FEU

Référence Commerciale : REGLEMENT INCENDIE

MA-002

**EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LES BLOCS-PORTE DES BÂTIMENTS D'HABITATION NEUFS  
(Arrêté du 31 janvier 1986)**

|   |  | MAISONS INDIVIDUELLES EN BANDE |             | COLLECTIF      |                |                |                |                 |                                   |
|---|--|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
|   |  | FAMILLES                       | HAUTEURS(*) | 1              | 2              | 2              | 3              | 4               | Logements foyers                  |
|   |  |                                |             | ≤ R+1          | ≥ R+1          | ≤ R+3          | ≤ 28 m         | 28 m < H < 50 m | H ≤ 50 m                          |
| Sur mur de recoupement<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30) | CF 1h (EI60)    | Suivant famille                   |
| Palière de logement   |  |                                |             |                |                | PF 1/4h (E15)  | PF 1/4h (E15)  | PF 1/2 h (E30)  | PF 1/2h (E30)<br>Ferme-porte      |
| Sur cages d'escalier<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             |                |                | Pas d'exigence | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30)  | Suivant famille                   |
| Communication escalier/sous-sol<br>Ferme-porte obligatoire  |  |                                |             |                |                | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30)  | CF 1/2h (EI30)                    |
| Accès celliers et caves<br>Ferme-porte obligatoire  |  |                                |             |                |                | Pas d'exigence | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30)  | Suivant famille                   |
| Sur paroi de séparation entre celliers<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             |                |                | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30)  | Suivant famille                   |
| GAINÉ GAZ   | Dans escalier ou autre partie commune (bloc-porte ou trappe) |                                |             |                |                | Pas d'exigence | PF 1/4h (E15)  | PF 1/2 h (E30)  | Suivant famille                   |
|   | Dans local technique   | Accès local                    |             |                |                | Pas d'exigence | PF 1/4h (E15)  | PF 1/2 h (E30)  |                                   |
|   |  | Bloc-porte ou trappe de gaine  |             |                |                | Pas d'exigence | PF 1/4h (E15)  | PF 1/4h (E15)   |                                   |
| Accès vidoir de vide-ordures dans local commun  |  |                                |             |                |                | Pas d'exigence | PF 1/4h (E15)  | PF 1/2 h (E30)  | Suivant famille                   |
| Accès réceptacle vide-ordures dans parc de stationnement<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             |                |                | Pas d'exigence | CF 1h (EI60)   | CF 1h (EI60)    | Suivant famille                   |
| Autres emplacements réceptions vide-ordures sauf façade (pas d'exigence)<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             |                |                | Pas d'exigence | CF 1/2h (EI30) | CF 1/2h (EI30)  | Suivant famille                   |
| Local VMC inversée  |  |                                |             |                |                | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30)  | PF 1/2 h (E30)                    |
| Sas d'isolement ascenseurs en sous-sol (caves ou parcs de stationnement)<br>Ferme-porte obligatoire   |  |                                |             |                |                | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30) | PF 1/2 h (E30)  | PF 1/2 h (E30)                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hall/escalier et hall/services collectifs</li> <li>Accès unité de vie</li> <li>Circulation/services collectifs (en étage)</li> </ul> |  |                                |             |                |                |                |                |                 | PF 1/2h (E30)<br>avec ferme-porte |
| Si handicapés physiques : accès local d'attente   |  |                                |             |                |                |                |                |                 | PF 1/2 h (E30)                    |

(\*) Les hauteurs de bâtiment sont égales à la distance entre le sol directement accessible aux engins de secours et de lutte contre l'incendie et le plancher bas du logement le plus haut.